

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710024  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, тел. (факс) 52-36-37, e-mail: [cgie\\_ra@mail.ru](mailto:cgie_ra@mail.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике  
Адыгея»

Руководитель Органа  
инспекции

Коваленко Е.С.



Экспертное заключение № 1105  
от « 17 » октября 2022 г.

**Дата и место проведения инспекции:** 17.10.2022г., г. Майкоп, ул. Гагарина, 40.

**Основание проведения экспертизы:** заявление от 12.10.2022 № 311.

**Наименование объекта инспекции:** непищевая продукция - материалы, предназначенные для применения в строительстве.

**Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Майкоп», (ООО «ВОЛМА-Майкоп»), ИНН/КПП 0104014015/010401001, ОГРН 1120105002610

**Юридический адрес:** 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66

**Фактический адрес:** 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66

**Экспертиза проведена:** экспертом, врачом по общей гигиене Зейтунян Л.М.

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

подпись

**Цель проведения экспертизы:** Гигиеническая оценка соответствия партии стройматериалов - Гипсовое вяжущее Г-5 Б II «ВОЛМА-Алебастр» по ГОСТ 125-2018, требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

**На экспертизу представлены:**

- акт отбора проб № 8693 от 02.08.2022;
- протокол лабораторных исследований № 06.1.4.5.9948 от 19.08.2022 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015;
- ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия».

**Результаты лабораторных исследований:**

Проба отобрана от однородной партии строительных материалов – Гипсовое вяжущее Г-5 Б II «ВОЛМА-Алебастр» по ГОСТ 125-2018.

В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что удельная активность природных радионуклидов (Торий-232, Калий-40, Радий-226) в партии строительных материалов (Гипсовое вяжущее Г-5 Б II «ВОЛМА-Алебастр» по ГОСТ 125-2018) соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) – протокол лабораторных исследований № 06.1.4.5.9948 от 19.08.2022 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015г.

**Заключение:** В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов не

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710024  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, тел. (факс) 52-36-37, e-mail: [cgie\\_ra@mail.ru](mailto:cgie_ra@mail.ru)

превышает 370 Бк/кг в партии стройматериалов - Гипсовое вяжущее Г-5 Б II «ВОЛМА-Алебастр» по ГОСТ 125-2018, произведенной ООО «ВОЛМА-Майкоп» по адресу: 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменноостровский, ул. К. Маркса, 66, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). Анализируемый строительный материал I класса, может быть использован без ограничений.

Без протокола лабораторных испытаний экспертное заключение не действительно.

Эксперт, врач по общей гигиене



Л.М. Зейтунян

Технический директор



Ж.А. Коновалова